



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.  
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11  
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323  
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48  
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it  
web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011  
Notified Body N°0987

## Certificato di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 0987-CPR-005

In ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

il prodotto da costruzione denominato:

### **XILOPAN IGNIFUGO**

Descrizione del prodotto:

**pannello a base di particelle di legno legate con resina spessori da 10 a 40 mm grezzo  
utilizzo parete/soffitto**

Tipologia: **Pannello di particelle di legno legate con resina (P2)**  
Impiego: **utilizzo NON STRUTTURALE in ambiente interno secco**  
Posa in opera: **Parete/Soffitto non in aderenza**

Prodotto da:

**Xilopan S.p.A.**

**Loc S. Giuseppe 1/3- 27040 Cigognola (PV) - Italy**

nello stabilimento di:

**Loc S. Giuseppe 1/3- 27040 Cigognola (PV) - Italy**



è sottoposto dal produttore al controllo di produzione aziendale (FPC) secondo **Sistema 1** e alle prove iniziali di tipo (ITT) da Organismo Notificato per Certificazione Ispezione e Prova ai sensi Regolamento UE 305/2011. L'organismo di certificazione (**LAPI S.p.A. - Laboratorio Prevenzione Incendi N° 0987**) ha effettuato le prove sperimentali richieste su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto; ha effettuato la verifica iniziale presso lo stabilimento e il controllo di produzione aziendale ed eseguirà la sorveglianza continua per la verifica ed approvazione del controllo di produzione aziendale

**Questo certificato attesta che tutti i procedimenti relativi al Sistema 1 ed i requisiti riportati nell'allegato ZA dello standard**

**EN 13986:2004 (limitatamente ai pannelli per utilizzo non strutturale)**

**"Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura" sono applicati e che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda:**

Resistenza a flessione EN 310  
Resistenza a trazione EN 319  
Rilascio di formaldeide: classe E1

**Inoltre il prodotto presenta Euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009**

**B-s2, d0**



Il presente certificato, emesso senza ripetizione di prove, è il rinnovo del certificato n° 0987-cpd-005, rilasciato per la prima volta in data 11/07/2005. È stato rilasciato in data 11/07/2015 e rimane valido al permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate o fino a che non vengano introdotte variazioni a livello sia del prodotto che del controllo di produzione fino al 10/07/2020.

Prato, 11/07/2015

**Il Direttore del Laboratorio**  
Dr. Luca Ermini